



СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЁХФАЗНЫЕ STAR 3

Краткое руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Счётчики электрической энергии трехфазные STAR 3 товарного знака IEK непосредственного включения и подключением через трансформатор тока (далее – счетчики) предназначены для учёта активной электрической энергии в сетях переменного тока напряжением 400 В частотой 50 Гц. Счётчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11), ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21) и технических условий ТУ 26.51.63-003-83135016-2017.

1.2 Счетчики электрической энергии типа STAR 3 внесены в Государственный реестр средств измерений.

1.3 В обозначении счётчика зашифрованы следующие параметры и конструктивные особенности:

STAR 3 XX/ 1 X X -X(X) X X X XX/X X

- Наличие реле управления:
 - В – с реле управления нагрузкой;
 - I – импульсный выход (релейный) резерв;
 - Отсутствие символа – отсутствие реле
- Тип интерфейса:
 - Отсутствие символов – отсутствие интерфейса;
 - И – интерфейс RS-485;
 - O – оптический (инфракрасный) порт;
 - RF/1 – радиointерфейс 433 МГц, модификация 1;
 - RF/2 – радиointерфейс 433 МГц, модификация 2;
 - RF/X – радиointерфейс (резерв);
 - RZ/1 – радиointерфейс 2.4 ГГц, модификация 1;
 - RZ/2 – радиointерфейс 2.4 ГГц, модификация 2;
 - RZ/X – радиointерфейс (резерв);
 - RS-485 – интерфейс RS-485;
 - PL/1-PLC – модуль;
 - G – GSM/GPRS модуль
- Тип датчика тока:
 - Ш (или отсутствие буквы) – шунт;
 - T – через трансформатор тока;
 - K – резерв
- Количество тарифов:
 - отсутствие цифры – 1 тариф;
 - 4 – 4 тарифа;
 - 8 – 8 тарифов
- Тип счётного механизма:
 - M – электромеханический;
 - Э – электронный
- Ток базовый I_б или номинальный I_{ном} (максимальный) A:
 - 1(10); 5(7,5); 5(10); 5(60); 5(80); 5(100); 10(100); 10(120)
- Тип корпуса:
 - 1 – габарит 2; 2 – габарит 4;
 - 3 – габарит 2.1; 4 – габарит 5;
 - 5 – габарит 6; 6 – габарит 8;
 - 8 – габарит 2.2; 9 – резерв;
 - 10 – резерв
- Тип монтажа:
 - R – на DIN-рейку;
 - C – на панель;
 - S – сплит
- Класс точности:
 - X – класс 1;
 - X/X – класс 1/2; 0,5S/1; 0,2S/1
- Номер модели:
 - 01 – одностарифный на DIN-рейку;
 - 02 – одностарифный на панель;
 - 04 – многотарифный;
 - 28 – многотарифный со сменным модулем связи;
 - 38 – резерв;
 - 48 – резерв;
 - 34 – резерв;
 - 44 – резерв
- Тип счетчика STAR 3

1.4 Счётчики габарита 2 имеют степень защиты IP51 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) и устанавливаются в закрытых помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3 по ГОСТ 15150.

1.5 Счётчики габарита 4 имеют степень защиты IP54 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) и могут быть установлены вне помещений. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2 по ГОСТ 15150.

2 Технические данные

Таблица 1 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Класс точности	1
Количество тарифов	1
Количество фаз	3
Номинальное напряжение, В	3×230/400
Номинальная частота, Гц	50
Начало нормального функционирования после приложения номинального напряжения, с, не более	5
Стартовый ток, А	для счетчиков непосредственного подключения 0,004 I _б для счетчиков подключения через трансформатор 0,002 I _{ном}
Полная потребляемая мощность в цепях тока, В·А	0,1
Полная потребляемая мощность в цепях напряжения, В·А (Вт)	9 (0,8)
Постоянная счётчика, имп./кВт·ч	400, 800, 1600, 3200, 6400
Время сохранения информации в запоминающем устройстве при отключении источника питания, лет, не менее	10
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	95
Атмосферное давление, кПа	от 86 до 106
Масса, кг, не более	1,9

ВНИМАНИЕ! Расширенная техническая информация размещена на сайте www.iek.ru.

2.1 Технические характеристики счетчика представлены на его лицевой панели.

2.2 Счётчики с электромеханическим отсчетным устройством имеют разрядность 6+1 и отображают значение энергии слева от запятой в киловатт-часах, справа от запятой – в десятых долях киловатт-часа. Счетчики работоспособны в диапазоне температур от минус 40 до плюс 70 °С.

2.3 Счетчики с электромеханическим отсчетным устройством имеют стопор обратного хода, предотвращающий возможность уменьшения показаний при изменении направления тока на противоположное.

2.4 Счётчики с электронным отсчётным устройством имеют разрядность 6+2 и отображают значение энергии слева от точки в киловатт-часах, справа от точки – в десятых и сотых долях киловатт-часа. Счетчики работоспособны в диапазоне температур от минус 25 до плюс 70 °С.

2.5 Отсчётное устройство счетчиков обеспечивает учет электроэнергии при любом направлении тока.

2.6 Габаритные и присоединительные размеры указаны в Приложении А.

2.7 Счётчики могут создавать не более одного импульса при приложении 1,15 номинального напряжения в течение времени

$$\Delta t \geq \frac{600 \cdot 10^6}{k \cdot m \cdot U_{ном} \cdot I_{max}}$$

где k – постоянная счётчика;
m – число измерительных элементов;

U_{ном} – номинальное напряжение, В;
I_{max} – максимальный ток, А.

2.8 Счётчики имеют стопорное устройство обратного хода.

2.9 Счётчики имеют клеммы и разъёмы для поверки и тестирования:
а) в габарите 2, 2.2 – в верхней части корпуса под защитной крышкой;
б) в габарите 4 – на присоединительной колодке.

2.10 На лицевой панели счётчиков установлены светодиодные индикаторы работы всего счётчика и каждой фазы в отдельности.

2.11 Счетчики неремонтопригодны. При обнаружении неисправности после окончания гарантийного срока, счетчик утилизировать.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

Счётчик	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Пломба с пломбировочной проволокой	2 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

4 Требования безопасности

4.1 Защита от поражения электрическим током обеспечивается посредством основной изоляции опасных частей, находящихся под напряжением, а защита при повреждении обеспечивается дополнительной изоляцией.

4.2 Все работы по монтажу и подключению, а также демонтажу должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

5 Устройство

5.1 Счётчик состоит из пластмассового корпуса с установленной в нём электрической платой, отсчётного устройства (электромеханического или электронного), клеммной колодки, крышки клеммной колодки и, для счётчиков габарита 2 и 2.2, крышки испытательного разъёма. Крышки клеммной колодки и испытательного разъёма имеют винт для опломбирования.

5.2 На цоколе корпуса счётчиков габарита 2 и 2.2 имеется паз и пружинный механизм для установки счётчиков на Т-образную направляющую ТН35 по ГОСТ IEC 60715.

5.3 На цоколе корпуса счётчиков габарита 4 имеется подвижная пластина, предназначенная для монтажа счётчиков на вертикальную монтажную плоскость.

5.4 В процессе эксплуатации счётчик не требует обслуживания.

6 Подготовка изделия к работе

ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, НАГРУЗКЕ И ОПЛОМБИРОВАНИЮ СЧЁТЧИКА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ.

6.1 Извлеките счётчик из коробки.

6.2 Снимите крышку клеммной колодки, открутив винт.

6.3 Установите счётчик на Т-образную направляющую (для габарита 2 и 2.2) или закрепите тремя винтами М5 на монтажной панели (для габарита 4).

6.4 Произведите удаление изоляции с подсоединяемых проводов на длине:

- для счётчиков габарита 2 и 2.2 – не более 18 мм;
- для счётчиков габарита 4 – от 25 до 35 мм.

6.5 Произведите подсоединение входящих и отходящих линий в соответствии со схемой на внутренней крышке клеммной колодки и на рисунках 2, 5 и 6 Приложения А настоящего паспорта.

6.6 Установите крышку клеммной колодки и закрутите винт.

6.7 Произведите опломбирование счётчика.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование изделия допускается при температуре от минус 40 до плюс 70 °С любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Условия транспортирования — средние (С) по ГОСТ 23216.

7.2 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды – от минус 55 до плюс 85 °С и влажности 75 % при температуре 20 °С. Условия хранения упакованных оболочек – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 — навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

8 Утилизация

8.1 Счетчик утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

9 Сведения о поверке

9.1 Первичная и периодическая поверка счетчиков осуществляется в соответствии с методикой поверки для трёхфазных счетчиков № РТ-МП-4918-551-2017.

- 9.2 Счетчики подвергаются периодической поверке юридическим или физическим лицом (владельцем) с интервалом:
- в Российской Федерации – 16 лет;
 - в Республике Казахстан – 8 лет;
 - в Республике Узбекистан – 4 года;
 - в других странах – в соответствии со свидетельством об утверждении типа в соответствующей стране.

Внеочередная поверка проводится после замены встроенного резервного источника питания в организации, имеющей разрешение на данный вид деятельности.

9.3 Таблица регистрации периодических поверок:

№	Дата поверки	Оттиск поверительного клейма	Организация-поверитель	Подпись поверителя
1				
2				

10 Гарантии производителя

- 10.1 Гарантийный срок эксплуатации счётчика – 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
- 10.2 Средняя наработка до отказа – не менее 280000 часов.
- 10.3 Средний срок службы – не менее 30 лет.
- 10.4 На фасадной части корпуса счётчиков нанесены пломбы производителя и поверителя. При нарушении пломбы производителя гарантия снимается.
- 10.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
142100, Московская область, г. Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Республика Беларусь
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
(Представительство в Республике Беларусь)
220025, г. Минск, ул. Шафарьянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

Страны Азии
Республика Казахстан
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»
040916, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

А.1 Счётчики типа STAR 301




Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры счётчиков габарита 2

Рисунок 2 – Схема подключения счётчиков габарита 2




Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры счётчиков габарита 2.2

А.2 Счётчики типа STAR 302




Рисунок 4 – Схема прямого подключения счётчиков габарита 4

Рисунок 5 – Схема прямого подключения счётчиков габарита 2.2 и 4




Рисунок 6 – Схема трансформаторного подключения счётчиков габарита 2.2 и 4