

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.01253

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019908

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИЭК ХОЛДИНГ». ОГРН: 1077761125628.

Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.

Фактический адрес: 301030, Россия, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б.

Телефон: +7(495) 542-22-22. Факс: +7(495) 542-22-20. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИЭК ХОЛДИНГ».

Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.

Фактический адрес: 301030, Россия, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7(495) 542-22-22.

Факс: +7(495) 542-22-20. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

См. приложение бланк №0016421.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK Spetskablina FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0001-2017 и состоящие из:

- огнестойких кабелей производства ООО НПП «Спецкабель», см. приложение бланк №0016418;

- систем кабельных лотков и лестниц металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» см. приложение бланк №0016419;

- лотков металлических проволочных для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» см. приложение бланки №0016418; №0016419;

- коробок монтажных огнестойких см. приложение бланк №0016420;

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 27.32.13

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 42

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара ГОСТ Р 53316-2009.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №2/К2386-ФЗ от 04.04.2018 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а.

Схема сертификации 5с

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» ГОСТ Р ИСО 9001-2015

№ ST.RU.0001.P40362 срок действия с 02.03.2018 по 01.03.2021 г., выдан органом по сертификации

ООО «Гарантия качества». Адрес 236009, г. Калининград, ул. Колхозная, 4Ж; см. приложение бланк №0016422.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

07.05.2018

по

26.04.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Трошин

инициалы, фамилия







ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.01253

(обязательная сертификация)

№ 0016419


Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK Spetskabline FR»  
изготавливаемые по СТО 57393508-0001-2017 и состоящие из:

| Кабели огнестойкие производства ООО НПП «Спецкабель»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Систем кабельных лестниц*<br>металлических для электропроводок<br>и аксессуаров к ним товарного знака<br>IEK изготавливаемых по<br>ТУ 27.33.13-003-83135016-2017,<br>производства ООО «ИЭК<br>ХОЛДИНГ» | Систем кабельных лотков<br>металлических (перфорированных и<br>неперфорированных)* для<br>электропроводок и аксессуаров к ним<br>товарного знака IEK<br>изготавливаемых<br>по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017,<br>производства ООО «ИЭК<br>ХОЛДИНГ» | Лотков металлических<br>проволочных** для<br>электропроводок и<br>аксессуаров к ним товарного<br>знака IEK изготавливаемых<br>по<br>ТУ 3449-003-91444636-16,<br>ТУ 3449-005-91444636-16,<br>производства<br>ООО «Металлические<br>Кабельные Трассы» |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кабели парной скрутки, для структурированных кабельных сетей огнестойкие, с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм и числом пар 2 или 4, марок: СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН UTP-5нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-5нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP-5нг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRLSLTx, СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRLSLTx изготавливаемые по ТУ 16.K99-048-2012 | Время сохранения работоспособности<br>24 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E15                                                                                               | Время сохранения работоспособности<br>73 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E60                                                                                                                                          | Время сохранения работоспособности<br>48 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E45                                                                                                                                            |
| Кабели симметричные с низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкие с числом пар от 1 до 40 и номинальным сечением медных жил от 0,2 мм² до 2,5 мм² для кабелей серии Лоутотокс 20 и Лоутотокс 21, с числом пар от 1 до 3 и диаметром токопроводящей жилы 0,52 мм для кабелей серии Лоутотокс 30 и Лоутотокс 31 марок: Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx, Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTx, Лоутокс 30нг(A)-FRLSLTx, Лоутокс 31нг(A)-FRLSLTx изготавливаемые по ТУ 16.K99-049-2012                                                                                                                              | Время сохранения работоспособности<br>45 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E45                                                                                               | Время сохранения работоспособности<br>24 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E15                                                                                                                                          | Время сохранения работоспособности<br>17 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E15                                                                                                                                            |
| Кабели для монтажа систем электроники и электротехники огнестойкие с многопроволочными медными лужеными жилами, номинальным сечением от 0,35 мм² до 2,5 мм², число жил от 2 до 37 марок: КЭРсПнг(A)-FRHF, КЭРсЭПнг(A)-FRHF, КЭРсУнг(D)-FRHF, КЭРсЭУнг(D)-FRHF изготавливаемые по ТУ 16.K99-046-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Время сохранения работоспособности<br>33 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E30                                                                                               | Время сохранения работоспособности<br>81 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E60                                                                                                                                          | Время сохранения работоспособности<br>65 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E60                                                                                                                                            |
| Кабели огнестойкие с низкой токсичностью продуктов горения с однопроволочными медными жилами номинальным сечением от 1,5 мм² до 16 мм², число жил от 1 до 5 марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx изготавливаемые по ТУ 16-705.496-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Время сохранения работоспособности<br>49 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E45                                                                                               | Время сохранения работоспособности<br>63 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E60                                                                                                                                          | Время сохранения работоспособности<br>34 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E30                                                                                                                                            |
| Кабели универсальные, огнестойкие марки СКАБ с многопроволочными медными жилами номинальным сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм², число жил от 4 до 37, числом пар или троек от 1 до 24 изготавливаемые по ТУ 16.K99-061-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Время сохранения работоспособности<br>42 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E30                                                                                               | Время сохранения работоспособности<br>42 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E30                                                                                                                                          | Время сохранения работоспособности<br>40 мин<br><br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E30                                                                                                                                            |



М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись:   
И.И. Далбин  
Подпись:   
А.В. Трошин



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.01253

(обязательная сертификация)

№ 0016420

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK Spetskablina FR»  
изготавливаемые по СТО 57393508-0001-2017 и состоящие из:

| Кабели огнестойкие производства ООО НПП «Спецкабель»                                                     | Систем кабельных лестниц* металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | Систем кабельных лотков металлических (перфорированных и неперфорированных)* для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | Лотков металлических проволочных** для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                     |
| Коробки монтажные огнестойкие (КМ-О) производства ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ» ТУ 3449-005-70631050-2009           | Время сохранения работоспособности 90 мин<br>Предел огнестойкости, По СТО 57393508-0001-2017, E90                                                                                    | Время сохранения работоспособности 90 мин<br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E90                                                                                                                         | Время сохранения работоспособности 90 мин<br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E90                                                                                                                     |
| Коробки монтажные огнестойкие ДВК.П производства ООО «Ленспецавтоматика» ТУ 3464-003-20507860-2015       | Время сохранения работоспособности 19 мин<br>Предел огнестойкости, По СТО 57393508-0001-2017, E15                                                                                    | Время сохранения работоспособности 22 мин<br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E15                                                                                                                         | Время сохранения работоспособности 58 мин<br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E45                                                                                                                     |
| Коробки монтажные огнестойкие МЕТА изготавливаемых по ФКЕС 423142.131 ТУ, производства ООО «ОПП «ЭЛИМЕТ» | Время сохранения работоспособности 48 мин<br>Предел огнестойкости, По СТО 57393508-0001-2017, E45                                                                                    | Время сохранения работоспособности 48 мин<br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E45                                                                                                                         | Время сохранения работоспособности 48 мин<br>Предел огнестойкости, по СТО 57393508-0001-2017, E45                                                                                                                     |

\* Системы кабельных лотков металлические (перфорированные и неперфорированные) и аксессуаров к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, системы кабельных лестниц металлические для электропроводок и аксессуаров к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» имеют предел огнестойкости R90, сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПРО87.Н.00119 срок действия с 06.03.2018 по 05.03.2021;

\*\* Лотки металлические проволочные для электропроводок и аксессуаров к ним, изготавливаемые по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» имеют индекс огнестойкости R60, сертификат соответствия № АПБ.RU.ОС002/2.Н.00604 срок действия с 31.08.2016 по 30.08.2019



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись  
Подпись

И.И. Далбинш

А.В. Трошин



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.01253

(обязательная сертификация)

№ 0016421

### ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

| Полное наименование предприятия-изготовителя                                     | Адрес (место нахождения)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью<br>ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»                    | Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Фактический адрес: 301030, Россия, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7(495) 542-22-22. Факс: +7(495) 542-22-20. Адрес электронной почты: info@iek.ru |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>ООО НПП «Спецкабель»                 | Юридический адрес: 121087, Россия, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр.5, этаж 4, комн. 23К1. Фактический адрес: 107497 г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к.1-5. Телефон (495) 134-21-34, факс: (495) 462-32-73.<br>Адрес электронной почты: info@spcable.ru                                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>ООО «Металлические кабельные трассы» | Юридический адрес: 107045, Россия, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д 16/18, стр. 1, помещение II, комната 5. Телефон +7 (499) 755-77-48.                                                                                                                                                           |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>ООО «Ленспецавтоматика»              | Юридический адрес: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультотцев, д. 7, лит. Л.<br>Телефон +7 (812) 644-5060, 644-5061, 644-5062;<br>факс: (812) 644-50-67.<br>Адрес электронной почты: ilsa@lsaspb.com                                                                                        |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>ООО «ОПП «ЭЛМЕТ»                     | Юридический адрес: 199048, Россия, г. Санкт-Петербург, линия 5, д. 68, корп. 3, лит. Г. Телефон +7 (812) 323-31-11                                                                                                                                                                                         |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ»                   | Юридический адрес: 187022, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, пгт. Форносово, ул. Промышленная, д. 1-Г.<br>Телефон +7 (812) 600-69-11.<br>Адрес электронной почты: office@gefest-spb.ru                                                                                                      |



М.П. Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись:   
Подпись: 

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Трошин

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.01253

(обязательная сертификация)

№ 0016422

- сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.P40362 срок действия с 02.03.2018 по 01.03.2021 г., выдан органом по сертификации ООО «Гарантия качества». Адрес 236009, г. Калининград, ул. Колхозная, 4Ж;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «Металлические Кабельные Трассы»  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДС.НПС.RU.001.ОС.05.00277 срок действия с 16.05.2016 по 15.05.2019 г., выдан органом по сертификации ООО «ПромСтандарт». Адрес: 119311, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 17, кор. 2;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО НПП «Спецкабель»  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU CMS-RU.PT02.00023 срок действия с 24.10.2017 до 14.10.2019 г., выдан органом по сертификации ФБУ «Ростест-Москва»;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «Ленспецавтоматика»  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00949-17 срок действия с 15.03.2017 по 15.03.2020 г., выдан органом по сертификации ООО «РусПромГрупп»;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «ОПП «ЭЛМЕТ»  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № MRT-ISO.04ЖОЮ0.RU.A00470 срок действия с 30.03.2016 по 30.03.2019 г., выдан органом по сертификации ООО «Центр испытаний «МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ»;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ»  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.M0007173 срок действия с 17.12.2015 по 17.12.2018 г., выдан органом по сертификации ООО «Международный центр сертификации».



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Трошин

инициалы, фамилия