



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ССРП-RU.ПБ01.Н.00194

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Кирскабель»
612820, Россия, Кировская область, г. Кирс, Верхнекамский район, ул. Ленина д. 1,
тел.: +7 83339 96 2 01, факс: +7 83339 2 36 10; e mail: kkz@kircable.ru
ОГРН: 1064303005040

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Кирскабель»
612820, Россия, Кировская область, г. Кирс, Верхнекамский район, ул. Ленина д. 1,
тел.: +7 83339 96 2 01, факс: +7 83339 2 36 10; e mail: kkz@kircable.ru
ОГРН: 1064303005040

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 уполномочен 30.11.2010г. Некоммерческим
партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

код ОК 005 (ОКП) **35 6811,
34 4900**

код ТН ВЭД России

Кабельная линия, с пределом огнестойкости не менее 90 минут в составе: кабели с минеральной жаростойкой изоляцией в медной оболочке на напряжение 500 В и 750 В марки КМЖ (число жил и диапазон сочетаний в соответствии с ТУ 16-705.870-75) в комплекте с концевыми заделками и крепежными деталями, ТС 04-03-2015
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53316 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара», ТС 04-03-2015,
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (п.4.8);
время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 мин.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12721 от 04.03.2015

ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ИФ26.К00048 от 18.10.2013

Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Интерсертифика - ТЮФ», № РОСС RU.0001.13ИФ26.

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.АЛ16.В.03603 от 31.03.2015

Орган по сертификации продукции ООО «Гарант Плюс», № РОСС RU.0001.11АЛ16.

ТУ 16-705.870-75, ТС 04-03-2015

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С **07.04.2015** ПО **07.04.2020**



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

А.Н. Стрекалёв
инициалы, фамилия

подпись

Т.В. Морозова
инициалы, фамилия

РП № 0002204