СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ19.Н00008** № ПС 002346

Срок действия с 22.03.2017 г. по 21.03.2022 г.

ОКПД2 27.33.17.190
код ЕКПС
код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ЛИНК» Адрес: 123007, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 11, оф. 20. Тел./факс: 8 (495) 784-66-07. ОГРН 1167746183934 E-mail: marketing@ecoplast.ru, www.ecoplast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ЛИНК» Адрес: 123007, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 11, оф. 20. Тел./факс: 8 (495) 784-66-07. ОГРН 1167746183934 E-mail: marketing@ecoplast.ru, www.ecoplast.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ19, Орган по сертификации «Пожарный Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 111А. к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Коробки безгалогенные для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре, серий JBS/JBR, торговой марки «Экопласт», изготовленные по ТУ 3464-014-52811541-2016 Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 142 п. 1, п.3. ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) категория стойкости к горению FV (ПВ)0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0008/ТП-17 от 10.03.2017 г., № 0010/ТП-17, № 0011/ТП-17 от 20.03.2017 г. Испытательная лаборатория «Пожарные исследования и испытания», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ19 до 13.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия 3464-014-52811541-2016; Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), рег. № РОСС RU.1906.15 МОБСИ/ГОС до 19.06.2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **Ю.А. Пронь**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **И.А. Смольков**

Для сертификатов