

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-FI.ЧС13.В.00097**

№ **0001891**

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1, ОГРН: 1027739393637,
тел.: +7 495 777 99 90, факс: +7 495 777 99 92

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Schneider Electric Fire & Security Oy
Адрес: Финляндия, Sokerilinnantie 11C, 02600 Espoo, Finland,
тел.: +358 10 446 511, факс: +358 10 446 5103

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Приборы приемно-контрольные и управления пожарные
адресно-аналоговые:

FXL NET/RU, FX NET/RU, FX-FXM NET/RU, FXS NET/RU,
FX 3NET/RU, FXL 3NET/RU, FXM 3NET/RU, FXS 3NET/RU

(см.Приложение № 0005010)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 43 7100

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (п.п. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5, 7.5.1, 7.6.1 - 7.6.4, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 8.2.1.6, 8.6.1.1, 8.2.2)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 12915 от 06.07.2015, № 12949 от 27.08.2015
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13470 от 29.05.2015

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технический каталог 03080157RU3

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.09.2015

по 07.09.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мизина

ПОДПИСЬ

Марьяна

ПОДПИСЬ

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Н.В. Марьяна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-Fl.ЧС13.В.00097

(обязательная сертификация)

№ 0005010

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ:

Состав:

встроенные модули:

расширители шлейфовые FX-CLC, FX-SLC, FX-ALCA, FX-ALCB;

платы ввода/вывода FX-IOC, FX-OCA, OC-100L, OC-100R;

платы последовательного интерфейса FX-SAB, FX-SAC;

платы индикации FX-LB32, FX-LB80, LB2-32;

платы главного контроллера FX-MC, FX-MC NET, FX-MC2;

платы интерфейса пользователя FX-UI, FX NET-UI, FX-UI2/RU;

платы блока питания FX-PSA, FX-PSB, FX-PS2;

плата модуля контроля и управления MCOX-OB;

плата повторителя сигнала REPX-OB;

плата релейная RB20;

плата контроллера ZLPX-IC;

шкафы батарейные AX/FX/IX-BAT, FXM-BAT;

шкафы монтажные FX-CAB, FXM-CAB;

шкафы для документации FX-MAP, FX-MAP1;

периферийные модули:

модуль контроля и управления MCOX;

повторитель сигнала REPX;

панель пожарной бригады FMP2/RU;

преобразователь протокола INFOLON;

адаптер модемный CODINET;

панель индикации светодиодная ZLPX;

индикатор выносной NLY-91200;

модемы коммуникационные ME775A-FSP, ME605A-FST, TCF-142M, TCF-142S;

кабели соединительные CCLO, COL-10



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature

ПОДПИСЬ

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Handwritten signature

ПОДПИСЬ

Н.В. Марьина

инициалы, фамилия