



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00013

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРНОСОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД». Адрес: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, пгт. Форносово, ул. Промышленная, д. 1-Г. Тел./факс: (812) 600-69-11, e-mail: office@gefest-spb.ru. ОГРН 1034701900397.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРНОСОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД». Адрес: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, пгт. Форносово, ул. Промышленная, д. 1-Г. Тел./факс: (812) 600-69-11, e-mail: office@gefest-spb.ru. ОГРН 1034701900397.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр.2, тел. (+7 495) 740-43-61, 740-43-62, факс (+7 499) 171-92-84. E-mail: info@prozaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 14.01.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Уполномочен Некоммерческим партнерством Национальных академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабельная линия «Гефест» по ТУ 3449-006-70631050-2009, с изм. №1 от 25.04.2012г., для открытой прокладки кабеля, с комплектующими и принадлежностями для их монтажа (см. приложение РП № 0000600). Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП) 34 4961

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договора на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний», сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима по ГОСТ 30247.0-94. в течение 60 мин. код ТН ВЭД ТС

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д-11/03-2015 от 11.03.2015 г., ИЦ «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 262Д/ОС-14 от 12.12.2014 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.01699 от 16.04.2015 г., выданный ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.04.2015 по 15.04.2020**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*Магд*

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*Топчий*

А.Н. Топчий

РП № 0002818



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №**  
**ССРП-RU.ПБ34.Н.00013**

Кабельная линия «Гефест» по ТУ 3449-006-70631050-2009, с изм. №1 от 25.04.2012г. для открытой прокладки кабеля, в составе:  
коробки монтажные огнестойкие КМ-О по ТУ 3449-005-70631050-2009;  
лента термостойкая ЛТ «Гефест»;  
лента основания КФСТ.735312.056;  
дюбель-хомут «клоп» КФСТ.735322.048;  
дюбель-хомут КФСТ.735322.041 (049, 049-01, 049-02, 164);  
хомут КФСТ.735322.097;  
дюбель КФСТ.735322.095 (096), FMD, MUD;  
скоба по ГОСТ 17678-80, ГОСТ 17020-78;  
лента монтажная ЛВП;  
анкер MSA, LA "Sornat";  
болт по ГОСТ 7798-70, DIN 558;  
винт по ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80;  
шайба по ГОСТ 11371, ГОСТ 10464-81, DIN 6798, DIN 6798 (V);  
гайка по ГОСТ 5915-70;  
шуруп-саморез DIN 968, DIN 7504 N (P), DIN 7982, DIN 18182, WD, Tapper;  
лента для хомута КФСТ.750260.001 (002, 003, 005, 006);  
пряжка для хомута КФСТ.735322.174 (-01);  
кабель КГО «Саламандра» по ТУ 3560-003-70631050-2009, с изм. №1 от 25.04.2012г.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

 Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

 А.Н. Топчий

РП № 0000600

