



**ООО «СИСТЕМСЕРВИС»**

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ПОЖАРНЫЙ  
СВЕТОВОЙ**

**КОП-25П IP-54**

ТУ 4371-004-50856982-2013

**ПАСПОРТ,  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Сертификат соответствия  
№ C-RU.ПБ02.00329

**Санкт-Петербург**

1.2 Оповещатель пожарный комбинированный КОП-25П IP-54 является восстанавливаемым изделием.

[illegible]

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.1602.00329  
(обязательная сертификация) **ТР 0452425**  
(участия импорт/экспорт)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ОК 005 (ОКП)<br>Код ТН ВЭД | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                         | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 43 7135                        | оповещатели пожарные КОП световые КОП-12, КОП-12П, КОП-24, КОП-24П, КОП-25, КОП-25П, КОП-25П (IP54), КОП-220П (с ИРП) | технические условия ТУ 4371-004-50856982-2013              |
| 43 7136                        | оповещатели пожарные КОП комбинированные КОП-12С, КОП-12ПС, КОП-24С, КОП-24ПС, КОП-25С, КОП-25ПС                      | технические условия ТУ 4371-004-50856982-2013              |

Руководитель (заставить руководителем)  
подпись, печать, фамилия  
В.А. Андреев  
Эксперт (эксперты)  
подпись, печать, фамилия  
Е.А. Мурашенин

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

- 3.1 Условия транспортирования оповещателя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать:
- на суше для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом условиям -5 ГОСТ Р 15150;
  - для морских перевозок условиям-3 ГОСТ Р 15150.
- 3.2 Хранение оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя в положении, определенном знаком «Верх» должно соответствовать условиям-2 ГОСТ Р 15150.
- 3.3 Срок хранения оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя без переконсервации не менее 3 лет.

**УСТАНОВКА ОПОВЕЩАТЕЛЯ**

- 4.1 Подключить оповещатель к линии связи (питания)
- 4.2 Установить оповещатель на вертикальной поверхности с помощью шурупов, используя проушины в задней части корпуса.
- Оповещатель готов к работе.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в строгом соответствии с его техническими характеристиками и указаниями в паспорте.
- 5.2 Учет работы оповещателя ведется в таблице №1 постоянно, в течение всего срока эксплуатации оповещателя.
- 5.3 Учет неисправностей возникших в процессе эксплуатации оповещателя ведется в таблице №2 постоянно, в течение всего срока эксплуатации оповещателя.
- Примечание: при нехватке места в таблицах, вклеиваются дополнительные листы с графами, аналогичными графам таблиц №1 и №2.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ**

|    |                                                                            |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Оповещатель пожарный световой КОП-25П IP-54, шт.                           |   |
| 2. | Паспорт, Руководство по установке и Руководство по эксплуатации, на 10 шт. | 1 |

Соответствует(ют) требованиям ФЗ РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53325-2012 (раздел-6), ТУ 4371-004-50856982-20013 и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Отметка ОТК (контролера)

Дата изготовления

Дата продажи

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.1602.00329 ТР 1371847 (участия импорт/экспорт)

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Системсмакс", ОГРН: 1037628018887  
Адрес: 197110, Россия, Санкт-Петербург, по. Чаловский д. 15, лит. О.  
Телефон: +78122308020, факс: +78122308020.  
E-mail: sistemsmaks@yandex.ru

ИНГОТОВАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Системсмакс", ОГРН: 1037628018887  
Адрес: 197110, Россия, Санкт-Петербург, по. Чаловский д. 15, лит. О.  
Телефон: +78122308020, факс: +78122308020.  
E-mail: sistemsmaks@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Федеральное государственное учреждение "Испытательный центр "Землемер"  
Адрес: 180071, Санкт-Петербург, Октябрьский мкр., д.85, Телефон: +78124611071, ТРИБ RU.1602, 23.12.2011

ПОДПИСАТЕЛЬ, ЧТО ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛУЖИЕ ТУ 4371-004-50856982-2013, (бланк ТР 0452425).

СЕРТИФИКАТ ВЫПУСК

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) см. приложение (бланк ТР 0452425)

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ акт о результатах анализа состояния производства № 309 от 12.02.2014, ОС ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал), отчеты по контрактам № 1478-14 С от 25.02.2014, № 1478-14 С от 25.02.2014 №12 ПЕ СПб ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРИБ RU.1602, от 23.12.2011 по 24.08.2015

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ -

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ € 25.02.2014 / 25.02.2019

Руководитель (заставить руководителем)  
органа по сертификации  
подпись, печать, фамилия  
В.А. Андреев  
Эксперт (эксперты)  
подпись, печать, фамилия  
Е.А. Мурашенин

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48

Примечание: При наличии паспорта изделия и заполненных таблиц №1 и №2.

|  |              |         |                |          |
|--|--------------|---------|----------------|----------|
|  | Цель включе- | Продол- | Наработка, час | Подпись: |
|--|--------------|---------|----------------|----------|

| Дата,<br>время | ния в работу<br>(проверка,<br>работа) | житель-<br>ность,<br>час | после<br>аварийной<br>остановки | с начала<br>эксплуатации | должность,<br>фамилия и подпись<br>ведущего учет |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                |                                       |                          |                                 |                          |                                                  |
|                |                                       |                          |                                 |                          |                                                  |
|                |                                       |                          |                                 |                          |                                                  |
|                |                                       |                          |                                 |                          |                                                  |

|        |  |  |  |         |                  |
|--------|--|--|--|---------|------------------|
| Дата и |  |  |  | Подпись | Должность, фами- |
|--------|--|--|--|---------|------------------|

[illegible]