РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.00540

№ 0007221

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель». ОГРН: 1027739312281. Место нахождения: 121087, Россия, г. Москва, ул.Барклая, д.6, стр.5, этаж 4 комн. 23к1. Фактический адрес: 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.6, к.1-5. Телефон: +7(495)921-40-99. Факс: +7(495)730-57-19. Адрес электронной почты: info@spcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель». Место нахождения: 121087, Россия, г. Москва, ул.Барклая, д.6, стр.5, этаж 4 комн. 23к1. Фактический адрес: 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.6, к.1-5. Телефон: +7(495)921-40-99. Факс: +7(495)730-57-19. Адрес электронной почты: info@spcable.ru, см. приложение бланк №0012139.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «Спецкаблайн-КиТ», изготовленные по ТУ 16.К99-081-2016, включающие выпускаемые серийно: - огнестойкие кабели с показателем пожарной опасности ПО1 по ГОСТ 31565-2012 изготовленные по ТУ 16.К99-036-2007, ТУ 16.К99-037-2009, ТУ 16.К99-040-2009, ТУ 16.К99-043-2011, ТУ 16.К99-044-2010, ТУ 16.К99-046-2011, ТУ 16.К99-048-2012, ТУ 16.К99-049-2012, ТУ 16.К99-050-2012, ТУ 16-705.496-2011 на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, производства ООО НПП «Спецкабель», кабенесущие элементы в коробки монтажные огнестойкие, см. приложение бланки: №0012136, 0012137. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 35 0000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 85 4442

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара ГОСТ Р 53316-2009, см. приложение бланк №0012136.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №2/К676-ФЗ от 29.04.2016 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а.
Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №РОСС RU.ИТ19.К00057 от 09.10.2014, на систему менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству и поставке кабелей, проводов, шнуров, соединителей и кабельных сборок. ОС систем менеджмента качества «РОСТЕСТ-МОСКВА», Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31. №РОСС RU.0001.13ИТ19, см. приложение бланк №0012138.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.05.2016 по 11.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Г.С. Габриэлян

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Трошин

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.00540

(обязательная сертификация)

№ 0012136

Составные элементы кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн-КиТ» ТУ 16.К99-081-2016.

Огнестойкие кабели производства ООО НПП «Спецкабель»

Обозначение документации поставки в элементе кабельной линии	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Номинальное рабочее напряжение кабеля в составе кабельной линии	Время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара, не менее минут
ТУ 16.К99-036-2007	Кабели монтажные, не распространяющие горение, огнестойкие предназначенные для систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных, для работы при напряжении до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, с числом пар от 1 до 40, или 3 и 4 жил в пучке, номинальным сечением медных жил от 0,5 мм² до 2,5 мм², выпускаемые под товарным знаком Спецкабайн марок: КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS.	150 В	90
ТУ 16.К99-037-2009	Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие, не распространяющие горение предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в различных системах безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, номинальным диаметром медных жил от 0,64 мм до 1,78 мм, для работы при напряжении до 300 В переменного тока частотой 50 Гц, марок: КСБнг(А)-FRHF, КСБКнг(А)-FRHF, КСБКГнг(А)-FRHF, КСБСнг(А)-FRHF, КСБСКГнг(А)-FRHF, КСБСКнг(А)-FRHF, КСБнг(А)-FRLS, КСБКнг(А)-FRLS, КСБКГнг(А)-FRLS, КСБСнг(А)-FRLS, КСБСКнг(А)-FRLS, КСБСКГнг(А)-FRLS.	150 В	60
ТУ 16.К99-046-2009	Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие, не распространяющие горение предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в различных системах безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, с медными семипроволочными жилами, диаметром от 0,78 мм до 2,0 мм, для работы при напряжении до 300 В переменного тока частотой 50 Гц, марок: КСБГнг(А)-FRHF, КСБГКнг(А)-FRHF, КСБГСнг(А)-FRHF, КСБГСКнг(А)-FRHF, КСБГКГнг(А)-FRHF, КСБГСКГнг(А)-FRHF, КСБГнг(А)-FRLS, КСБГКнг(А)-FRLS, КСБГСнг(А)-FRLS, КСБГСКнг(А)-FRLS, КСБГКГнг(А)-FRLS, КСБГСКГнг(А)-FRLS.	150 В	45
ТУ 16.К99-043-2011	Кабели, предназначенные для электрических установок на напряжение до 450 В включительно, огнестойкие, не распространяющие горение применяемые в осветительных силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в системах противопожарной защиты, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 0,75 мм² до 16 мм², марок: КумРк Внг(А)-FRLS, КумРк Нвг(А)-FRHF, КумРк Унг(А)-FRHF, КумРк ЭВнг(А)-FRLS, КумРк ЭПнг(А)-FRHF, КумРк ЭУнг(А)-FRHF, КумРк ВКВнг(А)-FRLS, КумРк ПКПнг(А)-FRHF, КумРк УКУнг(А)-FRHF, КумРк ЭВКВнг(А)-FRLS, КумРк ЭПКПнг(А)-FRH, КумРк ЭУКУнг(А)-FRHF.	400 В	90
ТУ 16.К99-044-2010	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение предназначенные для шлейфов сигнализации систем противопожарной защиты и охраны, для работы при напряжении до 300 В частотой 50 Гц, с числом пар от 1 до 3, номинальным диаметром одиопроволочных жил 0,52 мм и многопроволочных жил 0,6 мм, марок: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS.	150 В	90
ТУ 16.К99-048-2012	Кабели парной скрутки, для структурированных кабельных сетей огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для стационарной эксплуатации в структурированных кабельных системах на базе стандартов ИСО/МЭК 11801, с одножильными медными жилами диаметром 0,52 мм, с числом пар 2 или 4, для работы при номинальном переменном напряжении до 50 В, марок: СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRHF, СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3КГнг(А)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-5КГнг(А)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(А)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(А)-FRHF, СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP-5нг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3КГнг(А)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-5КГнг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(А)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP -3нг(А)- FRLSLTx, СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)- FRLSLTx.	100 В	90
ТУ 16.К99-049-2012	Кабели симметричные с низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкие, не распространяющие горение предназначенные для систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), передачи данных и связи, с числом пар от 1 до 2 и номинальным сечением медных жил от 0,2 мм² до 2,5 мм² для кабелей серии Лоутоток 20 и Лоутоток 21, с числом пар от 1 до 3 и диаметром токопроводящей жилы 0,52 мм для кабелей серии Лоутоток 30 и Лоутоток 31, для работы при напряжении до 300 В переменного тока частотой 50 Гц, марок: Лоутоок 20нг(А)-FRLSLTx, Лоутоок 21нг(А)-FRLSLTx, Лоутоок 30нг(А)-FRLSLTx, Лоутоок 31нг(А)-FRLSLTx.	150 В	95
ТУ 16.К99-046-2011	Кабели, не распространяющие горение, огнестойкие, предназначенные для стационарной прокладки в системах электроники и электротехники, с многопроволочными медными луженными жилами, номинальным сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм2, число жил от 2 до 37, для работы при напряжении переменного тока частотой 50 Гц до 300 В, марок: КЭРкПнг(А)-FRHF, КЭРкЭПнг(А)-FRHF, КЭРкУнг(D)-FRHF, КЭРкЭУнг(D)-FRHF.	150 В	60
ТУ 16-705.496-2011	Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкие, с одиопроволочными медными жилами, номинальным сечением от 1,5 мм² до 16 мм², число жил от 1 до 5, предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx.	400 В	45
ТУ 16.К99-050-2012	Кабели, не распространяющие горение, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в системах противопожарной защиты, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 0,75 мм² до 16 мм², на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, марок: КумРк Внг(А)-FRLSLTx, КумРк ЭВнг(А)-FRLSLTx	400 В	90

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Г.С. Габриэлян

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Трошин

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел./факс: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.00540

(обязательная сертификация)

№ 0012137

Составные элементы кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн-КиТ» ТУ 16.К99-081-2016.

Кабеленесущие элементы

Обозначение документации составного элемента кабельной линии	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
ТУ 3464-002-56625002-2001	Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ и аксессуары к ним производства ООО «Кросс Линк»
ТУ 3464-001-56625002-2004	Трубы пластиковые гладкие для электромонтажных работ и аксессуары к ним производства ООО «Кросс Линк»
ТУ 4883-012-52811541-2016	Рукава металлические негерметичные типа Р3 производства ООО «Кросс Линк»
ТУ 2247-002-16755367-2014	Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб производства ООО «Нептун»
ТУ 2247-001-16755367-2014	Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ производства ООО «Нептун»
ТУ 2247-005-16755367-2014	Трубы гибкие гофрированные из ПНД для электромонтажных работ производства ООО «Нептун»
ТУ 4833-001-69713245-2014	Рукава металлические гибкие типа Р3 производства ООО «Нептун»
ТУ 4833-004-16755367-2014	Рукава металлические гибкие в ПВХ оболочке типа Р3 производства ООО «Нептун»
ТУ 4833-001-57453845-2009	Рукава металлические негерметичные с полимерным покрытием типа Р3-Ц(Э)-П, Р3-Ц(Э)-Пнг производства ООО «ТД Урал ПАК»
ТУ 4833-009-57453845-2009	Рукава металлические негерметичные типа Р3 ТУ 4833-009-57453845-2009 производства ООО «ТД Урал ПАК»;

Коробки монтажные огнестойкие

Обозначение документации составного элемента кабельной линии	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
ТУ 3449-005-70631050-2009	Коробки монтажные огнестойкая (КМ-О), для монтажа электрических сигнальных и контрольных цепей систем обеспечения пожарной безопасности, а также для монтажа электропроводок внутри помещений (исполнения IP41, IP66) производства ООО «ФЛМЗ
ТУ 3464-003-20507860-2015	Коробки монтажные огнестойкие ДВК.П, для соединения и распределения кабельных линий систем противопожарной защиты, а также для монтажа электропроводок внутри и вне помещений (исполнения IP66) производства ООО «Лейспецавтоматика»
ТУ ФКЕС 43142.131	Коробки монтажные огнестойкие МЕТА 7403-Х, производства ООО «Опытное производственное предприятие ЭЛМЕТ»
ТУ 3464-008-38246465-2013	Коробки монтажные распределительные и установочные для скрытой и открытой установки, производства ООО «Кросс Линк»

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Г.С. Габриэлян

А.В. Трошин

Эксперт (эксперты)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тираж 997. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.00540

(обязательная сертификация)

Представленные документы № 0012138

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИТ19.К00057 от 09.10.2014, на систему менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству и поставке кабелей, проводов, шнуров, соединителей и кабельных сборок. ОС «РОСТЕСТ-МОСКВА», Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31. № РОСС RU.0001.13ИТ19.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.1906.15 МОБСИ/ГОС от 19.06.2015, на систему менеджмента качества применительно к производству электромонтажных изделий для силовых и слаботочных сетей и изоляционных материалов: кабель–каналов, гофрированных и жестких гладких труб, коробок и фитингов, аксессуаров к ним. ОС «ПАИС, Россия, 115114, г. Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, стр. 6. № РОСС RU.И315.04БФ00.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.3905.04 ФДКО от 30.12.2013, на систему менеджмента качества применительно к выполнению производственных и технологических процессов по изготовлению и контролю качества средств пожарной безопасности, а также связанных с ними научно-исследовательских работ. ОС систем менеджмента качества ООО«ЭКСПЕРТ», Россия, 141100, Московская область, г. Щелково, 1-ый Совецкий переулок, д. 2. №СДС.ПТЭ.СМК – 001109 - 13.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ОШ01.ОС02СМК.00662 от 12.09.2014 г. ОС ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ ТЕСТ». № СДС-СМ RU.3791.ОС02, 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ОШ01.ОС02СМК.00694 от 08.10.2014 г. ОС ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ ТЕСТ». №СДС-СМ RU.3791.ОС02, 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) № СДС.ТП.СМ.04581-14 от 14.03.2014 г. ОС ООО «РусПромГрупп» № СДС.ТП.ОС.001125-13. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7, лит. Л.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) № РОСС RU.31222.04ЖОЮ0 от 30.03.2016 г. ОС ООО «Центр испытаний «МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ». №МРТ-ISO.04ЖОЮ0.RU.A00470, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, литер А, офис 925.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Г.С. Габриэлян

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Трошин

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, 73 №007, Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.00540

(обязательная сертификация)

№ 0012139

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» (ООО НПП «Спецкабель»)	121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 4, комн. 23к1, фактический адрес: 107497 г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к.1-5, тел. (495) 134-2-134; факс (495) 462-37-82
Общество с ограниченной ответственностью «Кросс Линк»	123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 11, комн. 20 тел. +7(495) 784-66-07
Общество с ограниченной ответственностью «Нептун»	107479, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, ком. 13, фактический адрес: 601273, Владимирская область, Суздальский район, с. Павловское, 259 км а/д М7 (Волга-1) тел./факс: +7(49231) 2-09-14.
Общество с ограниченной ответственностью «ТД Урал ПАК»	618962, Пермский край, Лысьвенский р-н, д. Заимка +7(34249) 5-62-24
Общество с ограниченной ответственностью «Форносовский литейно-механический завод»	187022, ЛО Тосненский р-н, п.г.т. Форносово, ул. Промышленная, д. 1-Г, тел./факс: +7 (812) 600-69-11
Общество с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика»	195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7, лит.Л, тел/факс (812) 644-50-60
Общество с ограниченной ответственностью «Опытное промышленное предприятие ЭЛМЕТ»	199004, г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д.68, к.3, лит. Г тел. +7(812) 320 9944

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Г.С. Габризлян

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Трошин

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru