ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ТС RU C-RU.АЯ46.В.74206

Серия RU № 0382602

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, Факс: +74991249996, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат рег. № RA.RU.10АЯ46, 27.04.2015, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель",
Адрес: 121087, РОССИЯ, город Москва, улица Барклая, дом 6, строение 5, этаж 4, комната 23К1,
Фактический адрес: 107497, РОССИЯ, город Москва, улица Бирюсинка , дом 6, корпус 1-5,
ОГРН: 1027739312281, Телефон: +74959214099, +74951342134, Факс: +74957305719, +74954623782,
E-mail: info@spcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель",
Адрес: 121087, РОССИЯ, город Москва, улица Барклая, дом 6, строение 5, этаж 4, комната 23К1,
Фактический адрес: 107497, РОССИЯ, город Москва, улица Бирюсинка , дом 6, корпус 1-5

ПРОДУКЦИЯ Кабели симметричные для систем безопасности гибкие, огнестойкие, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 50 Гц, марок: (см. Приложение – бланк № 0254981).
Серийный выпуск. ТУ 16.К99-040-2009

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 17-2016-тртс от 24.03.2016г., 20-2016-тртс-пб, 21-2016-тртс-пб, 22-2016-тртс-пб от 01.04.2016г., 23-2016-тртс-пб, 24-2016-тртс-пб от 04.04.2016г. испытательный центр ООО НИЦ «Кабель-Тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ32 от 03.07.2013г. по 03.07.2018г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 20-220 от 10.07.2013г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" ЗАО "РОСТЕСТ" (рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 от 07.05.2013г. до 07.06.2015г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150. Хранение соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012.
Срок службы не менее 30 лет. Показатели пожарной безопасности: ПРГП 1б категория А, ПД1, ПД2, ПО1

НПП "Спецкабель"

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2016 **ПО** 05.04.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации ____ (подпись) А.В. Коротенков (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) ____ (подпись) О.Н. Круглова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ46.В.74206

Серия RU № 0254981

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	Кабели симметричные для систем безопасности гибкие, огнестойкие, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 50 Гц, с токопроводящими многопроволочными жилами из медной мягкой проволоки сечением 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 кв.мм (или диаметром жил 0,78; 0,90; 1,10; 1,20; 1,50; 2,00 мм соответственно), с изоляцией из кремнийорганической резины, скрученными в пару совместно с полиимидной пленкой, с числом пар от 1 до 40, с дополнительным огнестойким барьером из стеклослюденитовой ленты поверх каждой скрученной пары или без огнестойкого барьера, с поясной изоляцией, с экраном из ламинированной алюминиевой фольги и оплетки из медных луженых проволок, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с защитным элементом (броней) или без него, с защитным шлангом или без него, марок: КСБ Гнг(А)-FRHF, КСБ ГКГнг(А)-FRHF, КСБ ГКнг(А)-FRHF, КСБ ГСнг(А)-FRHF, КСБ ГСКГнг(А)-FRHF, КСБ ГСКнг(А)-FRHF, КСБ Гнг(А)-FRLS, КСБ ГКГнг(А)-FRLS, КСБ ГКнг(А)-FRLS, КСБ ГСнг(А)-FRLS, КСБ ГСКГнг(А)-FRLS, КСБ ГСКнг(А)-FRLS	ТУ 16.К99-040-2009

НПП "Спецкабель"

Орган по сертификации "Ростест-Москва" RU.0001.10АЯ46

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации ______ (подпись) А.В. Коротенков (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) ______ (подпись) О.Н. Круглова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013