



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU.C-RU.ME80.B.00079

Серия RU № 0042942

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

тел. +7 (499) 670-96-23, тел./факс +7 (495) 362-58-39, e-mail: secab@mail.ru,

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 241027, г. Брянск Брянской области, пер. Камвольный, д.9

ОГРН 1023202738790, телефон/факс (4832) 58-53-27, e-mail: brex_br@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 241027, г. Брянск Брянской области, пер. Камвольный, д.9

ОГРН 1023202738790, телефон/факс (4832) 58-53-27, e-mail: brex_br@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности марок КВВГнг(A)-LS, КВВГЭнг(A)-LS сечениями до 6 кв. мм включительно ТУ 3563-009-52875328-2011, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 18-3/ТС от 01.04.2015 г., проведенных в аккредитованном испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.21ME73 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

Акта проверки стабильности производства № 16 от 24.07.2014 г., проведенной представителями ОС АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производить единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза (размером не менее 5 мм) на щеке барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей - не менее 15 лет. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.04.2015 ПО 14.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Е.Б.Трофимова

(инициалы, фамилия)

Т.Г. Изюмова

(инициалы, фамилия)