

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ТС RU.C-RU.ME80.B.00079

Серия RU № 0042942

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ****«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»**

Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

тел. +7 (499) 670-96-23, тел./факс +7 (495) 362-58-39, e-mail: [secab@mail.ru](mailto:secab@mail.ru)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 241027, г. Брянск Брянской области, пер. Камвольный, д.9

ОГРН 1023202738790, телефон/факс (4832) 58-53-27, e-mail: [brex\\_br@mail.ru](mailto:brex_br@mail.ru)**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 241027, г. Брянск Брянской области, пер. Камвольный, д.9

ОГРН 1023202738790, телефон/факс (4832) 58-53-27, e-mail: [brex\\_br@mail.ru](mailto:brex_br@mail.ru)**ПРОДУКЦИЯ**

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности марок КВВГнг(A)-LS, КВВГЭнг(A)-LS сечениями до 6 кв. мм включительно ТУ 3563-009-52875328-2011, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний № 18-3/ТС от 01.04.2015 г., проведенных в аккредитованном испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.21ME73 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

Акта проверки стабильности производства № 16 от 24.07.2014 г., проведенной представителями ОС АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

КОПИЯ ВЕРНА

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производить единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза (размером не менее 5 мм) на щеке барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей - не менее 15 лет. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15160.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.04.2015 ПО 14.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Е.Б. Трофимова

(инициалы, фамилия)

Т.Г. Изюмова

(инициалы, фамилия)