



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК СН.ПБ09.Н000719

№ ПС 001899

Срок действия с 28.10.2016 г. по 27.10.2021 г.

код ОК 005 (ОКП)

35 7400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 49 200 0

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АнЛан». Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 7. ОГРН: 1077746153650. Телефон: +74957257710. Факс: +74957257710. E-mail: info@anlan.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель «Cabeus Cable Co., Ltd.» Адрес: Floor9. Zhongmao Building, Yong An Str., Wukang, Deqing, Zhejiang, Китай. Телефон: +865728077950. Факс: +865728063125.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел.+7 495 771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Кабели связи (витая пара) на номинальное напряжение 0,06 кВ с медными жилами количеством пар от 1 до 100, сечением жилы от 0,4 кв.мм до 0,7 кв.мм, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности (HDPE), с оболочкой из пластика LSZH, т.м. "Cabeus". Модели: UTP, FTP, STP, SFTP, SSTP, UFTP, FFTR, SFUTP, SFFTP. Категории: 3, 5, 5e, 6, 6a, 7, 7a, 8. Серийный выпуск

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Приложение (Бланк № ПС 001737).

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 27.10.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016 г.; Протокол испытаний №ПИПР0297/10-2016 от 18.10.2016г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации №НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 0739 АП/ДБ от 24.08.2016 г, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016 г.

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

С.А.Галайчук





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК СН.ПБ09.Н000719

№ ПС 001737

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Класс пожарной опасности - П16.8.1.2.1
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения при групповой прокладке - ПРГП16.
ГОСТ IEC 60754-1-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот.	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия - ПКА1.
ГОСТ IEC 60754-2-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия - ПКА1.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия - ПТПМ2.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД1.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

С.А. Галайчук

