

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.00166

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001964

ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис» (ООО «МПП ВЭРС»)
 Адрес: 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 30, ОГРН 1025402480817,
 тел./факс: +7 383 350 75 95, +7 383 350 73 07, +7 383 350 74 45; e-mail: info@verspk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис» (ООО «МПП ВЭРС»)
 Адрес: 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 30, ОГРН 1025402480817,
 тел./факс: +7 383 350 75 95, +7 383 350 73 07, +7 383 350 74 45; e-mail: info@verspk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
 тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «ВЭРС-ПУ»
 с дополнительным оборудованием:
 прибор пультовой оконечный «ВЭРС-ППУ»,
 расширитель направления пожаротушения «ВЭРС-РНП-01».
 ТУ 4371-002-52297721-01, изм. 5
 Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП): 43 7130

КОД ЕКПС:

КОД ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13017 от 05.10.2015
 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.
 Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле
 № 11085/11464/11124/11836/11437/11437/13498-ИК2014 от 12.11.2014
 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
 Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4371-002-52297721-01, изм. 5;
 ВЭРС.425713.079 РЭ, ред. 1.15 от 17-06-2015; ВЭРС.425713.090 РЭ, ред. 2.8 от 24-06-2015; ВЭРС.425713.047 РЭ, версия 4, 2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2015

по 30.10.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.В. Матюшин
 подпись, фамилия

Н.Н. Гурьянова
 подпись, фамилия